

**Отчет о выполнении текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 6 по Актерскому проезду за 2018г.**

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель работ	Выполнение	
			Отметка о выполнении	Примечание
1	Ремонт центральных дверей 1-2 парадная.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в течение года.	
2	Ремонт дверей на черных лестницах, 1-2 парадная.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в течение года.	
3.	Промывка теплообменников в ИТП	ООО «Экотерм»	Выполнено в октябре.	
4	Замена светильников мест общего пользования на светодиодные	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в течение года. В количестве 85 штук.	
5	Замена ламп в тех. помещ. 1, 13, 26 эт.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в течение года, в количестве 23 штуки.	
6	Произведен ремонт на 13-тех.эт. в системе ГВС,ХВС	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в январе.	
7	Испытание сети внутреннего пожарного водопровода	ООО «Антарес»	2 раза в год октябрь, июнь	
8	Монтаж видеонаблюдения на 26 эт. 1-2 парадная (выход на кровлю)	ООО «ЛТВ»	Выполнено в феврале	
9	Сварочные работы 1-парадная, 26 эт. решетка металл. выход на кровлю.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в феврале	
10	Замена шкафа управления электро-задвижки в водомерном узле.	ООО «Антарес»	Выполнено в феврале	
11	Замена обратного клапана на системе ГВС, 2-парадная, 13 тех. эт.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в марте	
12	Замена (отводка ДК центр.	ООО «ЛСУ сервис»	Выполнено в марте.	

	левого, правого открывания). 1-парадная, лифт № 789			
13	Установка дополнительного освещения на придомовой территории.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в марте.	
14	Замена платы кнопки вызова лифта 1эт. №789	ООО «КОНЕ Лифтс»	Выполнено в марте.	
15	Установка уличной скамьи 1-2 парадная.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в апреле.	
16	Установка дренажного насоса в приямок (ПАРКИНГ)	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в апреле.	
17	Замена ламп (линейная, люминисцентная, белая) 10 шт. в офис УК	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в апреле.	
18	Монтаж метал. дверей 1-2 парадная, черные лестницы 2-шт.	ООО «АДК-СТАЛЬ»	Выполнено в апреле.	
19	Монтаж метал. дверей на 1-тех. эт., 1-шт.	ООО «АДК-СТАЛЬ»	Выполнено в апреле.	
20	Монтаж видеонаблюдения ПАРКИНГ.	ООО «ЛТВ»	Выполнено в июне.	
21	Замена механизма исполнительного МЭОФ для общедомовой системы пожаротушения	ООО «Антарес»	Выполнено в июне.	
22	Подготовка и сдача системы ХВС и водомерных узлов к отопительному периоду	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в июне.	
23	Поверка манометров и термометров в ИТП	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в июне.	
24	Монтаж (замена) метал. двери – выход на кровлю 1-парадная.	ООО «АДК-СТАЛЬ»	Выполнено в июле.	
25	Замена плитки на входных группах 1-2 парадная.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в октябре.	

26	Замена кранов на системе ХВС, 26 тех. эт.	ООО «СВ-Эксплуатация»	Выполнено в декабре.	
27	Косметический ремонт помещения (вход в паркинг) 2- парадная.		Выполнено в декабре.	

Генеральный директор ООО «СВ-Эксплуатация»



Сорокоумов С.И.